

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: KDWU FH\_05



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rozdzielacze**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**- IVKK, IVKE, IVK, ewasyflow, EHKV-A, EHKV-P, EHLV, IMS30, zespół mieszająco pompujący FELX**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**- do podłączania rur grzewczych RAUTHERM S DN 10, 14, 17 ,20 ,25 mm**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**REHAU AG+Co, 95104 Rehau, Niemcy.**  
**Fabryka dla IVKK, IVKE, IVK, FLEX: 09496 Marienberg-OT, Niemcy**  
**Fabryka dla EHLV,EHKV-A, EHKV-P: Komorowska 24, 05-800 Pruszków**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**REHAU Sp. z o.o. ,ul. Poznańska 1a, 62-081 Przeźmierowo**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2018/0545**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **laboratorium ITB Poznań**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Mosiądz MS63 (CuZn37), EN 12163: CW 508L, (IVK, IVKE, IVKK) stal nierdzewna (EHLV, EHKV-A, EHKV-P, IMS32)	
Parametry próby	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie próby 10 bar przy 20 °C	
Parametry pracy	6 bar przy 80 °C	
Medium	Woda, glikol	
Podłączenie rur	EUROKONUS 3/4" GZ	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Michał Zając**

Manager ds. Technicznych

Technika instalacyjna - systemy grzewcze, sanitarne i geotermalne

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)



Poznań 30.08.2018  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)



Sp. z o.o.  
Baranowo, ul. Poznańska 1A  
62-081 Przeźmierowo k/Poznania  
tel.: 61 849 84 00 fax: 61 849 84 01  
(P18)