

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8440AT2627

Registriernummer
registration number


Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	REHAU AG+Co Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Vertreiber <i>distributor</i>	REHAU AG+Co Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für erdverlegte Leitungen: PE-Xa, bis 63 mm (8440)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kunststoffrohr aus PE-Xa für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	PE-Xa-Rohr "REHAU" Trinkwasser
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 385308/1.1/82143 vom 11.08.2008 (SKZ) Mechanikprüfung: 172504/1.1/64339 vom 03.08.2004 (SKZ) Mechanikprüfung: 30111/95 I+II vom 29.05.1995 (SKZ) KTW-Prüfung: 08008_04 vom 11.06.2008 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 186/08 vom 03.07.2009 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW GW 335-A3 (01.06.2003) UBA KTW (16.05.2007) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.11.2013 / 08-0556-WNV

22.07.2009 GJ A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PE-Xa-Rohr "REHAU" Trinkwasser	Fertigungsgruppe: 191	Abmessungen: bis 63 mm

DVGW