

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 2632/93

med föreskrifter om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: VÄRMEDISTRIBUTION

REHAU TÄTIETT Radiatoranslutningssystem

Innehavare	REHAU AG + Co, Postfach 3029, D-91018 ERLANGEN, Tyskland, tel +49 9131 92-0.
Importör	REHAU AB, Box 1202, 701 12 ÖREBRO, tel. 019 - 20 64 00.
Produkt	PEX-rör av tvärbunden HD-polyeten försedda med en syrediffusionsspärr bestående av EVAL. PEX-rören tillverkas i dimensionerna (DN x e); 17 x 2,0 20 x 2,0 25 x 2,3 och 32 x 2,9. Rören är till färgen röda. Kopplingen består av kopplingshus och skjuthylsa. Sammanfogning sker med hjälp av specialverktyg. Materialet i vattenberörda delar består av mässingslegering alternativt rostfritt stål.
Avsedd användning	PEX-rör avsett som värmebärare i uppvärmningssystem för radiatorer. där högsta förekommande drifttryck inte överstiger 6 bar och värmebärartemperaturen inte överstiger 70° C. Godkännandet gäller även för dold förläggning under förutsättning att provtryckning enligt VVS AMA sker.
Handelsnamn	REHAU TÄTIETT
Godkännande	Ovannämnda produkt godkänns under de förutsättningar som anges i detta bevis. Produkten uppfyller därmed kraven i 2 § 7 BVL.
Tillhörande handlingar	REHAU TÄTIETT, Teknisk information 853.601Sw.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1995-05-09 och diarienummer 400-95-0437 och övervakas av ett oberoende tredje-parts organ Süddeutsches Kunststoff-Centrum (SKZ).

2005-12-07

Tg-bevis nr 2632/93

- Kontroll forts.** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställen: REHAU AG + Co, Postfach 3029, D-91018 ERLANGEN, Tyskland.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och emballage och omfattar:
- Rördel märkes:** REHAU, dimension och tillverkningsår.
- Skjuthylsa märkes:** REHAU, dimension och tillverkningsår.
- Röda PEX-rören märks:** RAUTHERM S, DN x e, sauerstoffdicht, RAU-VPE, DIN 16892/93, DIN 4726, materialbeteckning (PE-Xa), REHAU, tillverkningsdatum.
- Emballage till Pex-rör och kopplingar är märkt med:**
- | | |
|---|----------------------------|
| Tillverkarens namn och tillverkningsort | Rehau |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| SITAC:s ackrediteringsnummer | SITAC 1422 |
| Produktens typbeteckning | Se punkten rör ovan |
| Typgodkännandebevisets nummer | 2632/93 |
- Bedömningsunderlag** Rapport nr. 25004/89, 330004/2.1/66761, 329904/2.1/66772, 329804/2.1/66888, 330104/2.1/66760 från Süddeutsches Kunststoff-Centrum (SKZ).
- Kommentarer** PEX-rören är godkända i enlighet med NKB Produktregler 3 "Varmvattenbeständiga plaströr", daterad Juli 1986 med avsteg från tryckklass (PN6) och med tillägg av diffusionstäthet.
- Installation av REHAU TÄTIETT Radiatoranslutningssystem får endast utföras av montör som har utbildats av REHAU i användning av REHAU-fogteknik.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 200-12-07 och Projektnummer T000927.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2010-12-07
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Ronald Green