


ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	REHAU AG + Co Ytterbium 4 91058 Erlangen
Produkt	Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und Heizkörperanbindungen
Typ, Modell	RAUTHERM ML
Prüfgrundlage(n)	DIN 4726:2008-10 DIN EN ISO 21003-2:2011-07 DIN EN ISO 21003-3:2008-11 DIN EN ISO 21003-5:2008-11 Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohr- und Verbundrohrsysteme für Warmwasser-Flächenheizung und Heizkörperanbindungen (2015-01)
Konformitätszeichen	
Registernummer	3V407 MVR (M)
Gültig bis	2023-05-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	3V407 MVR (M) von 2018-05-16
Technische Angaben	<p>Rohr:</p> <ul style="list-style-type: none">- Werkstoffbezeichnung: PE-RT Typ II / Al / PE-RT Typ II- Nenn-Außendurchmesser x Nennwanddicke (mm): 16 x 2,0- Anwendungsklasse und zul. Betriebsdruck: Klasse 4 und 5 / 10 bar <p>Formstück/Verbinder:</p> <ul style="list-style-type: none">- Name des Herstellers: Rehau AG + Co.- Herstellwerk: Erlangen-Eltersdorf- Formstückart: Schiebehülsenverbinder- Werkstoffbezeichnung: Metall/PVDF- Typbezeichnung: Mech. Verbinder aus Metall für Verbundrohre (M-MV)
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	SKZ-Testing GmbH Friedrich-Bergius-Ring 22 97076 Würzburg
Prüfbericht(e)	127538/17-I von 2018-04-26

