



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/1069/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **System złąček z metali REHAU DN 16-160**

Zawierający / containing: mosiądz, brąz, brąz bezolowiowy, stal nierdzewną

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach grzewczych oraz instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po zamontowaniu i przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value

Wytwórca / producer:

REHAU AG+Co
96 111 Rehau
Otto Hahn Strasse 2, Niemcy



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

REHAU Sp. z o.o.
62-081 Przeźmierowo k/Poznania
Baranowo, ul. Poznańska 1a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-11-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-11-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 listopada 2018

The date of issue of the certificate: 19th November 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Z up. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH