



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8501AU2346**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	REHAU Industries SE & Co. KG Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	REHAU Industries SE & Co. KG Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Trinkwasserinstallationssystem (8501)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Schiebehülsenverbindern aus Metall (Messing, Rotguss, nichtrostender Stahl) bzw. Kunststoff (PPSU) und Verbundrohren: PE-Xc/Al/PE-HD (RT) bzw. PE-Xa/Al/PE-HD (RT)
<b>Modell</b> <i>model</i>	System: RAUTITAN stabil
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 201453/19-I vom 20.04.2020 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 129715/18-I vom 30.01.2018 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 11635/15 vom 28.11.2017 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 116705/15 vom 09.03.2015 (SKZ) Ergänzungsprüfung: B441/14.3 vom 11.02.2015 (IMA) KTW-Prüfung: K-321048-19-Ko/st vom 09.12.2019 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 1000 (09.03.2017) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	31.08.2025 / 21-1053-WNU

70028-04-A-0E

08.02.2022 Br A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenn Durchmesser: 16 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenn Durchmesser: 20 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenn Durchmesser: 25 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenn Durchmesser: 32 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenn Durchmesser: 40 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil	Nenn Durchmesser: 50 mm	
RAUTITAN stabil	Nenn Durchmesser: 63 mm	

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### **hints of utilization / remarks**

Zu verwendende Rohre:

PE-Xc/Al/PE-HD (RT)-Rohr "Becker Plastics" (DW-8217AT2505): Ø 16 mm; Ø 50 mm; Ø 63 mm  
 RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum (DW-8209BQ0171): Ø 16-40 mm

Zu verwendende Schiebehülsenverbinder:

- Grundkörper aus Messing oder Rotguss, Schiebehülse aus Messing: Ø 16-40 mm  
(Schiebehülse Ø 32-40 mm gleitlackbeschichtet)
- Grundkörper aus nichtrostendem Stahl, Schiebehülse aus Messing: Ø 16-40 mm  
(Schiebehülse Ø 32-40 mm gleitlackbeschichtet)
- Grundkörper aus Messing oder Rotguss, Schiebehülse aus Kunststoff (PVDF): Ø 16-63 mm
- Grundkörper aus nichtrostendem Stahl, Schiebehülse aus Kunststoff (PVDF): Ø 16-40 mm
- Grundkörper aus Kunststoff (PPSU), Schiebehülse aus Kunststoff (PVDF): Ø 16-40 mm