

# AMA – kod för REHAUs RAUPIANO PLUS system

## **PNU.52232 Ledningar av PP-rör, fabriksspecifika inomhus avloppsrör**

- Material: Rör för inomhusavloppsledningar skall vara tillverkade och ha en struktur i tre lager PP material varav mellersta skiktet skall vara av mineralförstärkt PP material av fabrikat RAUPIANO PLUS eller likvärdigt
- Rörsystemet skall kunna uppvisa nya (inte äldre än från år 2015) mätresultat från Fraunhofer enligt EN 14366 och DIN 4109 ,där det totala ljudvärdet (LinA) vid 4 l/s skall vara 17 dB eller lägre
- Rören skall uppfästas enligt tillverkarens anvisningar och med tillhörande klammer som anges i Fraunhofer testet.
- Klammer skall ej ha direkt beröring från rör till vägg för att minimera stomljud
- Rör och rördelar skall vara utförda och provade enligt EN1452
- Typgodkännande av KIWA