



# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1082 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD  
Genomföringar i vägg och bjälklag

BBR 5

Innehavare: REHAU AB, Box 1202, 701 12 Örebro Sverige

Tel: +46 (0)19-20 6400

E-post: info-orebro@rehau.com Web: rehou.com

## Produktnamn: System RAUPIANO KOMPAKT

Brandtätningssystem för rörgenomföringar av plast. Består av en vinkelformig rörmanschett med värmeexpanderande inlägg, och en anpassad mängd fästkrokar/infästningar. Hålltätning runt rören med obrännbar mineralull, eller med Armaflex isolering.

Brandmanschetternas utformning, dimension och uppbyggnad till byggnadsdelens brandklass framgår av tillhörande handlingar.

## Avsedd användning

Brandtätning av genomföringar med plaströr typer, samt mineralförstärkt PP. Genomföring av brandcellsskiljande byggnadsdelar såsom massiv bjälklag och vägg av betong, lättbetong, tegel samt lättväggar av gipsskivor och dyl.

## Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånds klass upp till *EI 120	5:231
Skydd mot spridning av brand och brandgaser mellan brandceller. Genomföringar	5:53

\*Klassat enligt EN 13501-2: 2007 + A 1:2009

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

## 2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-05-15
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-05-15
Bilaga 3: Kontroll	2018-05-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-05-15

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
se.bygg@kiwa.com  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Beslutsdatum: 2018-05-15

Giltigt till: 2023-05-14

**Kiwa Sverige AB**

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 832/17

Tidigare diarienummer: 234/12

Johnny Ostenfeldt  
Handläggare