



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1082 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD
Genomföringar i vägg och bjälklag

BBR 5

Innehavare: REHAU AB, Box 1202, 701 12 Örebro Sverige

Tel: +46 (0)19-20 6400

E-post: info-orebro@rehau.com Web: rehou.com

Produktnamn: System RAUPIANO KOMPAKT

Brandtätningssystem för rörgenomföringar av plast. Består av en vinkelformig rörmanschett med värmeexpanderande inlägg, och en anpassad mängd fästkrokar/infästningar. Hålltätning runt rören med obrännbar mineralull, eller med Armaflex isolering.

Brandmanschetternas utformning, dimension och uppbyggnad till byggnadsdelens brandklass framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Brandtätning av genomföringar med plaströr typer, samt mineralförstärkt PP. Genomföring av brandcellsskiljande byggnadsdelar såsom massiv bjälklag och vägg av betong, lättbetong, tegel samt lättväggar av gipsskivor och dyl.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånds klass upp till *EI 120	5:231
Skydd mot spridning av brand och brandgaser mellan brandceller. Genomföringar	5:53

*Klassat enligt EN 13501-2: 2007 + A 1:2009

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-05-15
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-05-15
Bilaga 3: Kontroll	2018-05-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-05-15

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2018-05-15

Giltigt till: 2023-05-14

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 832/17

Tidigare diarienummer: 234/12

Johnny Ostenfeldt
Handläggare