DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**REHAU AG + Co** **Ytterbium 4** **91058 Erlangen** **DEUTSCHLAND**
Produkt	Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme für Warmwasser-Flächenheizungen und Heizkörperanbindungen
Typ, Modell	RAUTHERM SPEED
Prüfgrundlage(n)	DIN 4726:2017-10 DIN EN ISO 15875-2:2004-03 DIN EN ISO 15875-3:2004-03 DIN EN ISO 15875-5:2004-03 Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme für Warmwasser-Flächenheizung und Heizkörperanbindungen (2019-03)
Konformitätszeichen	DIN Geprüft
Registernummer	3V395 PE-Xa
Gültig bis	2025-05-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2020-06-29
Robert Zorn M.Sc.
Geschäftsführer

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH
DIN CERTCO

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11125-01-00

DIN

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat

3V395 PE-Xa von 2020-06-29

Technische Angaben

Rohr:
- Name des Herstellers: REHAU AG + Co.
- Herstellwerk: Triptis
- Werkstoffbezeichnung: PE-Xa
- Nenn-Außendurchmesser x
  Nennwanddicke (mm): 10,1 x 1,1; 14 x 1,5
- Abmessungsklasse: A
- Anwendungsklasse und zul. Betriebsdruck:
Klasse 4 + 5 / 6 bar
- Rohr mit und ohne Klettband-Umwicklung

Formstück/Verbinder:
- Hersteller: REHAU AG + Co.
- Herstellwerk: Triptis
- Formstückart: Schiebehülsenverbinder
- Werkstoffbezeichnung: Metall
- Typbezeichnung: Mech. Verbinder aus Metall für Rohre aus Kunststoff (M-MK)

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

SKZ-Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Würzburg
DEUTSCHLAND

ofi Technologie & Innovation GmbH
Franz-Grill-Str. 5
1030 Wien
ÖSTERREICH

Prüfbericht(e)

Bestätigung des SKZ von 2015-04-22

Überwachung 2016
627616/1.1/120601 von 2016-06-20

Überwachung 2017
626717/2.1/126777 von 2017-09-28
1700911/8 von 2018-05-14

Überwachung 2018
627618/1.1/129099 von 2018-02-15

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat

3V395 PE-Xa von 2020-06-29

1801226/2 von 2018-11-15
626718/2.1/131867 von 2018-09-28
627618/2.1/131861 von 2018-09-27
1801226/11 von 2019-04-08