



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1004/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Rury preizolowane RAUVITHERM, RAUTHERMEX oraz rura RAUTHERM FW

Zawierający / containing: polietylen sieciowany PE-Xa, otulina z PE-HD

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu, przed oddaniem do użytku, instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

REHAU AG + Co
94234 Schmiedstraße 23
Viechatath, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

REHAU Sp. z o.o.
62-081 Baranowo, ul. Poznańska 1a
Przeźmierowo k. Poznania

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.10.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.10.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 października 2021

The date of issue of the certificate: 14th October 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB